

GKBI.271.23.2016.JB

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 Euro

- I. Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica  
NIP 768-17-66-160  
[www.drzewica.pl](http://www.drzewica.pl), e-mail: [ugm@drzewica.pl](mailto:ugm@drzewica.pl)
- II. Nazwa zadania: „Zakup motopompy pożarnej”.
- III. Przedmiot zamówienia:

### Zakup nowej, przenośnej, z rozruchem ręcznym i elektrycznym motopompy pożarnej M 16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewicy

1. Motopompa musi mieć lekką i zwartą konstrukcję, aby mogła być łatwo przenoszona przez 2 osoby i ustawiana w pobliżu pożaru nawet w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Masa jej w stanie suchym musi wynosić max 110 kg. Musi mieć wysoką sprawność, lekkość i niewielkie rozmiary, oraz zapewniać niezawodność i trwałość.
2. Musi mieć silnik benzynowy 2-suwowy, 2 -cylindrowy chłodzony wodą, musi mieć moc min 55KM(40,5kW) i pojemność skokową min 745cm<sup>3</sup>. Pojemność zbiornika paliwa min 18 l, zużycie paliwa max 18 l/h przy ciśnieniu 8bar i wydajności min. 1600 l/min. Układ rozruchowy elektryczny i ręczny linką rozruchową. System zasysania paliwa automatyczny, smarowanie automatyczne silnika mieszanką benzyny i oleju w proporcji dopasowanej do prędkości obrotowej silnika. Zużycie 3/4 oleju w zbiorniku musi być sygnalizowane świetlnie na monitorze i akustycznie. Zapłon z iskrownika w kole zamachowym, akumulator 12V, pojemność min 16Ah.  
Silnik musi charakteryzować się niskim poziomem hałasu, musi być wyposażony w tłumiki na otworach wlotowych i wylotowych.
3. Pompa wody jednostrumieniowa, jednostopniowa turbinowa, musi mieć dwie obrotowe nasady tłoczne STORZ B(75) i jedną nasadę ssawną STORZ A(110)  
jej wydajność przy wysokości ssania 1,5m musi wynosić:
  - przy ciśnieniu 10 bar-min 1 430 l/min
  - przy ciśnieniu 8 bar- min 1 850 l/min
  - przy ciśnieniu 4 bar- min 2 150 l/min
4. Akumulator musi być uszczelniony i nie wymagający konserwacji.
5. Silnik musi być wyposażony w czujnik zabezpieczający go przed przegrzaniem. Czujnik ten musi wyłączać silnik, kiedy temperatura pracy osiągnie 80°C. Po automatycznym zatrzymaniu silnika musi być możliwość ponownego włączenia czujnika przy pomocy specjalnego przełącznika. Umożliwiać to będzie operatorowi kontrolowanie pracy w nadzwyczajnych sytuacjach.
6. Wszystkie urządzenia pomiarowe, gałka sterowania tarczą przepustnicy, oraz przełączniki muszą być umieszczone na panelu sterowniczym dla ułatwienia obsługi, panel sterowniczy musi także zawierać Monitor OK., zapewniający łatwą wizualną kontrolę pracy pompy.
7. Zbiornik paliwa musi być wykonany z nierdzewnej stali odpornej na korozję, zapewniając długi okres eksploatacji urządzenia.
8. Bezolejowa pompa próżniowa, winna zasysać wodę w czasie:  
max 4sek przy Hs (wysokość ssania) =1,5m i max 20 sek przy Hs (wysokość ssania) = 7,5m Zastosowana łopatkowa pompa próżniowa musi mieć możliwość podnoszenia wody na wysokość do 9m.

Dostawca sprzętu przeszkoli wytypowanych przez Zamawiającego strażaków w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

IV. Termin realizacji zamówienia: do dnia 23 września 2016rr.

V. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.
2. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, pokój nr 10 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ugm@drzewica.pl
3. Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2016 roku, do godziny 15.00.
4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w formie pisemnej tj. wypełnić załączony do zapytania formularz ofertowy przesłać pocztą lub elektronicznie na adres e-mail: e-mail: ugm@drzewica.pl


VII. Warunki płatności:

Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru stwierdzający, że przedmiot umowy został wykonany prawidłowo.

Faktura/rachunek będzie płatna/y przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marian Kłobucki , tel. 602 679 608

IX. Kryterium wyboru: najniższa cena.

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
  
mgr Edward Podkowiński  
Zastępca Burmistrza

FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(nazwa zadania)

1. Nazwa wykonawcy: .....
2. Adres wykonawcy:.....
3. NIP: .....
4. Regon: .....
5. Osoba do kontaktu: .....
6. Telefon kontaktowy: .....
7. Adres e-mail: .....
8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
Cenę netto: ..... zł. (słownie złotych .....  
.....  
Podatek VAT ..... % ..... zł (słownie złotych .....  
.....  
Cenę brutto: ..... zł. (słownie złotych .....  
.....
9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: .....
11. Okres gwarancji: min 24 m-ce.....
12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Miejscowość, data,

.....

podpisy osób upoważnionych