

Drzewica 28.06.2018r

GKBI.271.11.2018.JB

Dotyczy zapytania ofertowego na : „Budowa placu zabaw na Os. Mieszka I”.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły od Wykonawców :

Pytanie 1

Jakie wymiary ma mieć zestaw zabawowy i na jakiej wysokości mają być umieszczone podłogi w wieżach.

Odpowiedź:

Zestaw zabawowy wymiary min. 6.3 x4.6 m , podłogi w wieżach umieścić w przedziale od 1.8 do 2.1m.

Pytanie 2

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie urządzenia samochód na jednej sprężynie (tak jak wykonuje się zazwyczaj bujaki sprężynowe)?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 3

Pod którym urządzeniem ma być wykonana nawierzchnia bezpieczna i jaki ma mieć kształt?

Odpowiedź:

Nawierzchnię bezpieczną w kształcie prostokąta należy wykonać pod zestawem zabawowym.

Pytanie 4

Jak wyglądają urządzenia (3 sztuki), które mają być zdemontowane z placu zabaw i przetransportowane na odległość do 1 km.

Odpowiedź:

Wygląd urządzeń zaprezentowano na załączonych do odpowiedzi zdjęciach.

Udzielone wyżej odpowiedzi stanowią integralną część zapytania i powinny być uwzględnione w ofercie.

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa
i Inwestycji

mgr inż. Jarosław Bomba





UWAGA
TEREN
NIEWIDOKOWY

HWDP

2

