

Drzewica 25.03.2015r

Dotyczy przetargu na : **Budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żardki.**

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły od Wykonawców którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z udziałem w niniejszym postępowaniu proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Według zapisów określonych w punkcie XIV SIWZ kryteria oceny ofert to: cena ofertowa brutto 95 %, zaś termin gwarancji 5 %.
Według umowy § 11 minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy. Proszę o podanie maksymalnego okresu gwarancji za jaki Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 %.

Odp. Zamawiający nie określa maksymalnego terminu gwarancji.

2. Proszę o podanie rodzaju betonu (wypełnienie betonem cementowym) ścieku podchodnikowego.

Odp. Beton C 16/20.

3. Proszę o podanie długości ścieku w kilometrze 0+155,5 oraz w kilometrze 0+151,5 (wg kosztorysu pozycja 43 d. 3 dwie sztuki).

Odp. Długość ścieków równa szerokość chodnika (2 x 1,5 m).

4. Proszę o podanie frakcji kruszywa – pozycja 25 d. 2 kosztorysu.

Odp. 0/63.

5. Proszę o podanie frakcji kruszywa – pozycja 26 d. 2 kosztorysu.

Odp. 0/63.

Udzielone wyżej odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i powinny być uwzględnione w ofercie.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski